

白河工場 産業廃棄物処理施設 維持管理記録
(2023年6月)

1. 処分場の種類

種類	管理型
----	-----

2. 処理実績

産業廃棄物の種類	処理量(m ³)
汚泥(レイタンス)	24.0
合計	24.0

3. 残余埋立容量

算定日	残余埋立容量(m ³)
2023年4月	19,560

4. 最終処分場の点検結果

点検項目	点検日	点検結果	措置を講じた日	措置の内容
擁壁等	日常点検	異常なし	—	—
調節池		異常なし	—	—
浸出液 処理設備		異常なし	—	—
遮水シート		異常なし	—	—
防凍	該当設備なし			

5. 水質調査に関する項目

(1) 放流水, 井戸水 別紙 6月 計量証明書

6. 水質悪化に対する措置

措置を講じた日	措置の内容
—	—

1/1

1/1

1/1

計 量 証 明 書

N o . S2300701 002

東北ボール株式会社白河工場

様

2023年7月11日



計量証明事業登録	福島県	環	第1号 (濃度)
計量証明事業登録	福島県	環	第2号 (騒音)
計量証明事業登録	福島県	環	第33号 (振動)

福島県いわき市常磐湯本町辰ノ口1番地

常 磐 開 発 株 式 会 社

環境計量士 大和田 正美
TEL 0246 (72) 1133

試料名	No. 2 観測井戸水	受付区分	濃度	水質	受付日	2023年6月20日
採取場所	旗宿処分場	採取者	豊田 祐介			

計 量 項 目	計量単位	計 量 方 法	計 量 結 果
水素イオン濃度（pH）	—	JIS K 0102 12.1 ガラス電極法	7.2(23.8℃)
塩化物イオン	mg/l	JIS K 0102 35.3 イオンクロマトグラフ法	3
*電気伝導率（EC）	mS/m	JIS K 0102 13	44.3
ー以下余白ー			
採取月日：6/20	採取時間：12:47	天 候：晴	気 温：23.5 ℃
			水 温：14.5 ℃
備 考	*印は、計量法第107条の登録対象項目外 pH型式：TOA DKK HM-30R型		