

白河工場 産業廃棄物処理施設 維持管理記録
(2025年5月)

1. 処分場の種類

種類	管理型
----	-----

2. 処理実績

産業廃棄物の種類	処理量 (m³)
汚泥(レイタンス)	15.0
合計	15.0

3. 残余埋立容量

算定日	残余埋立容量 (m³)
2025年4月	19,179

4. 最終処分場の点検結果

点検項目	点検日	点検結果	措置を講じた日	措置の内容
擁壁等	日常点検	異常なし	—	—
調節池		異常なし	—	—
浸出液 処理設備		異常なし	—	—
遮水シート		異常なし	—	—
防凍	該当設備なし			

5. 水質調査に関する項目

(1) 放流水, 井戸水 別紙 5月 計量証明書

6. 水質悪化に対する措置

措置を講じた日	措置の内容
—	—

計 量 証 明 書

No. S2500443 001

東北ポール株式会社白河工場

様

2025年6月11日



計量証明事業登録 福島県 環 第1号(濃度)
計量証明事業登録 福島県 環 第2号(騒音)
計量証明事業登録 福島県 環 第33号(振動)
福島県いわき市常磐湯本町辰ノ口1番地

常 磐 開 発 株 式 会 社

環境計量士 石 森 博 人
TEL 0246 (72) 1133

試料名	放流水	受付区分	濃度	水質	受付日	2025年5月20日
採取場所	中間処理施設	採取者	豊田 祐介			

計 量 項 目	計量単位	計 量 方 法	計量結果	排水基準値
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (鉱物油脂類)	mg/l	JIS K 0102-1 22.4, 附属書D.2 抽出・重量法	<0.5	1
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (動植物油脂類)	mg/l	JIS K 0102-1 22.4, 附属書D.3 抽出・重量法	<0.5	10
フェノール類含有量	mg/l	JIS K 0102-4 5.2.2, 5.2.3 4-アミノアンチピリン吸光光度法	<0.05	1
銅含有量	mg/l	JIS K 0102-3 11.6 ICP質量分析法	0.05	2
亜鉛含有量	mg/l	JIS K 0102-3 12.5 ICP質量分析法	<0.1	4
溶解性鉄含有量	mg/l	昭和49年 環境庁告示第64号 付表2 ICP質量分析法	<0.1	10
溶解性マンガン含有量	mg/l	JIS K 0102-3 15.5 ICP質量分析法	<0.1	10
クロム含有量	mg/l	JIS K 0102-3 24.2.5 ICP質量分析法	<0.05	2
ふっ素及びその化合物	mg/l	JIS K 0102-2 5.5 イオンクロマトグラフィー	<0.5	8
窒素含有量	mg/l	JIS K 0102-2 17.5 流れ分析法	1.0	120(60)
燐含有量	mg/l	JIS K 0102-2 18.4.6 流れ分析法	<0.05	16(8)
ほう素及びその化合物	mg/l	JIS K 0102-3 5.5 ICP発光分光分析法	<0.1	10
アンモニア、アンモニウム化合物 亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/l	JIS K 0102-2 13.2.2, 13.7, 14.4, 15.8 蒸留-IC法、IC法	0.2	100
ー以下余白ー				
採取月日: 5/20	採取時間: 11:20	天 候: 晴	気 温: 24.5 ℃	水 温: 19.0 ℃
備 考	<は定量下限値未満を示す () 内の数値は日間平均値を示す			

計 量 証 明 書

No. S2500442 001

東北ポール株式会社白河工場

様

2025年6月11日



計量証明事業登録 福島県 環 第1号(濃度)
計量証明事業登録 福島県 環 第2号(騒音)
計量証明事業登録 福島県 環 第33号(振動)

福島県いわき市常磐湯本町辰ノ口1番地

常 磐 開 発 株 式 有 限 公 司

環境計量士 石 森 博 人


T E L 0246 (72) 1133

試料名	放流水	受付区分	濃度	水質	受付日	2025年5月20日
採取場所	中間処理施設	採取者	豊田 祐介			

計 量 項 目	計量単位	計 量 方 法	計量結果	排水基準値
カルシウム及びその化合物	mg/l	JIS K 0102-3 14.5 ICP質量分析法	<0.003	0.03
シアン化合物	mg/l	昭和46年 環境庁告示第59号 付表1 流れ分析法	<0.05	0.5
有機燐化合物	mg/l	JIS K 0102-4 7.2.3 ガスクロマトグラフィー	<0.1	1
鉛及びその化合物	mg/l	JIS K 0102-3 13.5 ICP質量分析法	<0.01	0.1
六価クロム化合物	mg/l	JIS K 0102-3 24.3.6 ICP質量分析法	<0.02	0.2
砒素及びその化合物	mg/l	JIS K 0102-3 20.5 ICP質量分析法	<0.01	0.1
水銀及びその化合物 その他の水銀化合物	mg/l	昭和46年 環境庁告示第59号 付表2 原子吸光法	<0.0005	0.005
アルキル水銀化合物	mg/l	昭和46年 環境庁告示第59号 付表3 ガスクロマトグラフィー	不検出(0.0005未満)	検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル	mg/l	昭和46年 環境庁告示第59号 付表4 ガスクロマトグラフィー	<0.0005	0.003
トリクロロエチレン	mg/l	JIS K 0125 5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS法	<0.01	0.1
テトラクロロエチレン	mg/l	JIS K 0125 5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS法	<0.01	0.1
ジクロロメタン	mg/l	JIS K 0125 5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS法	<0.02	0.2
四塩化炭素	mg/l	JIS K 0125 5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS法	<0.002	0.02
1,2-ジクロロエタン	mg/l	JIS K 0125 5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS法	<0.004	0.04
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	JIS K 0125 5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS法	<0.02	1
1,1,2-ジクロロエチレン	mg/l	JIS K 0125 5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS法	<0.04	0.4
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	JIS K 0125 5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS法	<0.3	3
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	JIS K 0125 5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS法	<0.006	0.06
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	JIS K 0125 5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS法	<0.002	0.02
ベンゼン	mg/l	JIS K 0125 5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS法	<0.01	0.1
採取月日: 5/20 採取時間: 11:20 天 候: 晴 気温: 24.5 ℃ 水温: 19.0 ℃				
備 考	<は定量下限値未満を示す			

N o. S2500444 001

2025年6月11日



環境計量士 石 森 博 人
T E L 0246 (72) 1133

計 量 証 明 書

No. S2500445 001

東北ポール株式会社白河工場

様

2025年6月11日



計量証明事業登録 福島県 環 第1号 (濃度)
計量証明事業登録 福島県 環 第2号 (騒音)
計量証明事業登録 福島県 環 第33号 (振動)

福島県いわき市常磐湯本町辰ノ口1番地

常 磐 開 発 株 式 有 限 公 司


環境計量士 森 博 人
T E L 0246 (72) 1133

試料名	No. 1 観測井戸水	受付区分	濃度	水質	受付日	2025年5月20日
採取場所	旗宿処分場	採取者	豊田 祐介			

計 量 項 目		計量単位	計 量 方 法	計 量 結 果		
カドミウム		mg/l	JIS K 0102-3 14.5 I C P質量分析法	<0.0003		
全シアン		mg/l	昭和46年 環境庁告示第59号 付表1 流れ分析法	不検出(0.05未満)		
有機燐化合物		mg/l	JIS K 0102-4 7.2.3 ガスクロマトグラフィー	不検出(0.1未満)		
鉛		mg/l	JIS K 0102-3 13.5 I C P質量分析法	0.003		
六価クロム		mg/l	JIS K 0102-3 24.3.6 I C P質量分析法	<0.002		
砒素		mg/l	JIS K 0102-3 20.5 I C P質量分析法	<0.001		
総水銀		mg/l	昭和46年 環境庁告示第59号 付表2 原子吸光法	<0.00005		
アルキル水銀		mg/l	昭和46年 環境庁告示第59号 付表3 ガスクロマトグラフィー	不検出(0.0005未満)		
P C B		mg/l	昭和46年 環境庁告示第59号 付表4 ガスクロマトグラフィー	不検出(0.0005未満)		
トリクロロエチレン		mg/l	JIS K 0125 5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS法	<0.001		
テトラクロロエチレン		mg/l	JIS K 0125 5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS法	<0.0005		
ジクロロメタン		mg/l	JIS K 0125 5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS法	<0.002		
四塩化炭素		mg/l	JIS K 0125 5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS法	<0.0002		
1,2-ジクロロエタン		mg/l	JIS K 0125 5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS法	<0.0004		
1,1-ジクロロエチレン		mg/l	JIS K 0125 5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS法	<0.002		
1,2-ジクロロエチレン		mg/l	JIS K 0125 5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS法	<0.004		
1,1,1-トリクロロエタン		mg/l	JIS K 0125 5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS法	<0.0005		
1,1,2-トリクロロエタン		mg/l	JIS K 0125 5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS法	<0.0006		
1,3-ジクロロプロペン		mg/l	JIS K 0125 5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS法	<0.0002		
チウラム		mg/l	昭和46年 環境庁告示第59号 付表5 固相抽出HPLC法	<0.0006		
採取月日： 5/20		採取時間： 10:30		天 候： 晴	気 温： 23.0 ℃	水 温： 13.5 ℃
備 考	<は定量下限値未満を示す					

N o. S2500445 001

2025年6月11日




環境計量士 石 森 博 人
T E L 0246 (72) 1133

<は定量下限値未満を示す

N o . S2500444 002

2025年6月11日



環境計量士 石 森 博 人
T E L 0246 (72) 1133

備 考	*印は、計量法第107条の登録対象項目外 pH型式：T O A D K K H M-30 R型
-----	---

計 量 証 明 書

No. S2500445 002

東北ポール株式会社白河工場

様

2025年6月11日



計量証明事業登録 福島県 環 第1号(濃度)
計量証明事業登録 福島県 環 第2号(騒音)
計量証明事業登録 福島県 環 第33号(振動)
福島県いわき市常磐湯本町辰ノ口1番地

常 磐 開 発 株 式 有 限 公 司

環境計量士 石 森 博 人
T E L 0246 (72) 1133

試料名	No. 2 観測井戸水	受付区分	濃度 水質	受付日	2025年5月20日
採取場所	旗宿処分場	採取者	豊田 祐介		

計 量 項 目		計量単位	計 量 方 法	計 量 結 果		
カドミウム		mg/l	JIS K 0102-3 14.5 I C P質量分析法	<0.0003		
全シアン		mg/l	昭和46年 環境庁告示第59号 付表1 流れ分析法	不検出(0.05未満)		
有機燐化合物		mg/l	JIS K 0102-4 7.2.3 ガスクロマトグラフィー	不検出(0.1未満)		
鉛		mg/l	JIS K 0102-3 13.5 I C P質量分析法	<0.001		
六価クロム		mg/l	JIS K 0102-3 24.3.6 I C P質量分析法	<0.002		
砒素		mg/l	JIS K 0102-3 20.5 I C P質量分析法	<0.001		
総水銀		mg/l	昭和46年 環境庁告示第59号 付表2 原子吸光法	<0.00005		
アルキル水銀		mg/l	昭和46年 環境庁告示第59号 付表3 ガスクロマトグラフィー	不検出(0.0005未満)		
P C B		mg/l	昭和46年 環境庁告示第59号 付表4 ガスクロマトグラフィー	不検出(0.0005未満)		
トリクロロエチレン		mg/l	JIS K 0125 5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS法	<0.001		
テトラクロロエチレン		mg/l	JIS K 0125 5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS法	<0.0005		
ジクロロメタン		mg/l	JIS K 0125 5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS法	<0.002		
四塩化炭素		mg/l	JIS K 0125 5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS法	<0.0002		
1,2-ジクロロエタン		mg/l	JIS K 0125 5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS法	<0.0004		
1,1-ジクロロエチレン		mg/l	JIS K 0125 5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS法	<0.002		
1,2-ジクロロエチレン		mg/l	JIS K 0125 5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS法	<0.004		
1,1,1-トリクロロエタン		mg/l	JIS K 0125 5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS法	<0.0005		
1,1,2-トリクロロエタン		mg/l	JIS K 0125 5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS法	<0.0006		
1,3-ジクロロプロペン		mg/l	JIS K 0125 5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS法	<0.0002		
チウラム		mg/l	昭和46年 環境庁告示第59号 付表5 固相抽出HPLC法	<0.0006		
採取月日： 5/20		採取時間： 13:22		天 候： 晴	気 温： 27.0 ℃	水 温： 14.5 ℃
備 考		<は定量下限値未満を示す				

計 量 証 明 書

No. S2500438 001

東北ポール株式会社白河工場

様

2025年6月11日

計量証明事業登録 福島県 環 第1号(濃度)
計量証明事業登録 福島県 環 第2号(騒音)
計量証明事業登録 福島県 環 第33号(振動)

福島県いわき市常磐湯本町辰ノ口1番地

常 磐 開 発 株 式 会 社

環境計量士 石 森 博 人
T E L 0246 (72) 1133

試料名	浸出水	受付区分	濃度	水質	受付日	2025年5月20日
採取場所	旗宿処分場浸出水槽	採取者	豊田 祐介			

計 量 項 目	計量単位	計 量 方 法	計量結果	排水基準値
カドミウム及びその化合物	mg/l	JIS K 0102-3 14.5 I C P質量分析法	<0.003	—
シアン化合物	mg/l	昭和46年 環境庁告示第59号 付表1 流れ分析法	<0.05	—
有機燐化合物	mg/l	JIS K 0102-4 7.2.3 ガスクロマトグラフィー	<0.1	—
鉛及びその化合物	mg/l	JIS K 0102-3 13.5 I C P質量分析法	<0.01	—
六価クロム化合物	mg/l	JIS K 0102-3 24.3.1 ジフェニルカルバジド吸光光度分析法	0.11	—
砒素及びその化合物	mg/l	JIS K 0102-3 20.5 I C P質量分析法	<0.01	—
水銀及びその化合物 その他の水銀化合物	mg/l	昭和46年 環境庁告示第59号 付表2 原子吸光法	<0.0005	—
アルキル水銀化合物	mg/l	昭和46年 環境庁告示第59号 付表3 ガスクロマトグラフィー	不検出(0.0005未満)	—
ポリ塩化ビフェニル	mg/l	昭和46年 環境庁告示第59号 付表4 ガスクロマトグラフィー	<0.0005	—
トリクロロエチレン	mg/l	JIS K 0125 5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS法	<0.01	—
テトラクロロエチレン	mg/l	JIS K 0125 5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS法	<0.01	—
ジクロロメタン	mg/l	JIS K 0125 5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS法	<0.02	—
四塩化炭素	mg/l	JIS K 0125 5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS法	<0.002	—
1,2-ジクロロエタン	mg/l	JIS K 0125 5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS法	<0.004	—
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	JIS K 0125 5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS法	<0.02	—
1,1,2-ジクロロエチレン	mg/l	JIS K 0125 5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS法	<0.04	—
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	JIS K 0125 5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS法	<0.3	—
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	JIS K 0125 5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS法	<0.006	—
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	JIS K 0125 5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS法	<0.002	—
チウラム	mg/l	昭和46年 環境庁告示第59号 付表5 固相抽出HPLC法	<0.006	—

採取月日: 5/20 採取時間: 13:40 天 候: 晴 気 温: 27.0 ℃ 水 温: 16.5 ℃

備 考

<は定量下限値未満を示す

計 量 証 明 書

No. S2500438 001

東北ポール株式会社白河工場

様

2025年6月11日



計量証明事業登録 福島県 環 第1号(濃度)
計量証明事業登録 福島県 環 第2号(騒音)
計量証明事業登録 福島県 環 第33号(振動)

福島県いわき市常磐湯本町辰ノ口1番地

常 磐 開 発 株 式 会 社

環境計量士 石 森 博 人
T E L 0246 (72) 1133

試料名	浸出水	受付区分	濃度	水質	受付日	2025年5月20日
採取場所	旗宿処分場浸出水槽	採取者	豊田 祐介			

計 量 項 目	計量単位	計 量 方 法	計量結果	排水基準値
シマジン	mg/l	昭和46年 環境庁告示第59号付表6 (第1) 固相抽出GC-MS法	<0.003	—
チオベンカルブ	mg/l	昭和46年 環境庁告示第59号付表6 (第1) 固相抽出GC-MS法	<0.02	—
ベンゼン	mg/l	JIS K 0125 5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS法	<0.01	—
セレン及びその化合物	mg/l	JIS K 0102-3 26.4 ICP質量分析法	<0.01	—
フェノール類含有量	mg/l	JIS K 0102-4 5.2.2, 5.2.3 蒸留法-4-アミノピリジン吸光度分析法	<0.05	—
銅含有量	mg/l	JIS K 0102-3 11.6 ICP質量分析法	<0.05	—
亜鉛含有量	mg/l	JIS K 0102-3 12.5 ICP質量分析法	<0.1	—
溶解性鉄含有量	mg/l	昭和49年 環境庁告示第64号 付表2 ICP質量分析法	<0.1	—
溶解性マンガン含有量	mg/l	JIS K 0102-3 15.5 ICP質量分析法	<0.1	—
クロム含有量	mg/l	JIS K 0102-3 24.2.5 ICP質量分析法	0.11	—
ふっ素及びその化合物	mg/l	JIS K 0102-2 5.5 イオンクロマトグラフィー	<0.5	—
燐含有量	mg/l	JIS K 0102-2 18.4.6 流れ分析法	<0.05	—
ほう素及びその化合物	mg/l	JIS K 0102-3 5.5 ICP発光分光分析法	<0.1	—
アモニア、アモニウム化合物 亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/l	JIS K 0102-2 13.2.2, 13.7, 14.4, 15.8 蒸留-IC法、IC法	1.0	—
1,4-ジオキサン	mg/l	昭和46年 環境庁告示第59号付表7 (第3) ヘッドスペース・GC-MS法	<0.05	—
—以下余白—				
採取月日: 5/20 採取時間: 13:40 天 候: 晴 気 温: 27.0 ℃ 水 温: 16.5 ℃				
備 考	<は定量下限値未満を示す			

計 量 証 明 書

No. S2500438 002

東北ポール株式会社白河工場

様

2025年6月11日



計量証明事業登録 福島県 環 第1号(濃度)
計量証明事業登録 福島県 環 第2号(騒音)
計量証明事業登録 福島県 環 第33号(振動)
福島県いわき市常磐湯本町辰ノ口1番地

常 磐 開 発 株 式 有 限 公 司

環境計量士 石 森 博 人
T E L 0246 (72) 1133

試料名	放流水	受付区分	濃度	水質	受付日	2025年5月20日
採取場所	旗宿処分場浸出水槽	採取者	豊田 祐介			

計 量 項 目	計量単位	計 量 方 法	計量結果	排水基準値
鉛及びその化合物	mg/l	JIS K 0102-3 14.5 ICP質量分析法	<0.003	0.03
シアン化合物	mg/l	昭和46年 環境庁告示第59号 付表1 流れ分析法	<0.05	0.5
有機燐化合物	mg/l	JIS K 0102-4 7.2.3 ガスクロマトグラフィー	<0.1	1
鉛及びその化合物	mg/l	JIS K 0102-3 13.5 ICP質量分析法	<0.01	0.1
六価クロム化合物	mg/l	JIS K 0102-3 24.3.1 ジフェニルカルバジド吸光光度分析法	0.04	0.2
砒素及びその化合物	mg/l	JIS K 0102-3 20.5 ICP質量分析法	<0.01	0.1
水銀及びその化合物 その他の水銀化合物	mg/l	昭和46年 環境庁告示第59号 付表2 原子吸光法	<0.0005	0.005
アルキル水銀化合物	mg/l	昭和46年 環境庁告示第59号 付表3 ガスクロマトグラフィー	不検出(0.0005未満)	検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル	mg/l	昭和46年 環境庁告示第59号 付表4 ガスクロマトグラフィー	<0.0005	0.003
トリクロロエチレン	mg/l	JIS K 0125 5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS法	<0.01	0.1
テトラクロロエチレン	mg/l	JIS K 0125 5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS法	<0.01	0.1
ジクロロメタン	mg/l	JIS K 0125 5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS法	<0.02	0.2
四塩化炭素	mg/l	JIS K 0125 5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS法	<0.002	0.02
1,2-ジクロロエタン	mg/l	JIS K 0125 5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS法	<0.004	0.04
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	JIS K 0125 5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS法	<0.02	1
1,1,2-ジクロロエチレン	mg/l	JIS K 0125 5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS法	<0.04	0.4
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	JIS K 0125 5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS法	<0.3	3
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	JIS K 0125 5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS法	<0.006	0.06
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	JIS K 0125 5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS法	<0.002	0.02
チウラム	mg/l	昭和46年 環境庁告示第59号 付表5 固相抽出HPLC法	<0.006	0.06

採取月日: 5/20 採取時間: 13:07 天 候: 晴 気 温: 27.0 ℃ 水 温: 20.5 ℃

備 考	くは定量下限値未満を示す
-----	--------------

計 量 証 明 書

No. S2500438 002

東北ポール株式会社白河工場

様

2025年6月11日



計量証明事業登録 福島県 環 第1号(濃度)
計量証明事業登録 福島県 環 第2号(騒音)
計量証明事業登録 福島県 環 第33号(振動)
福島県いわき市常磐湯本町辰ノ口1番地

常 磐 開 発 株 式 会 社

環境計量士 石 森 博 人
T E L 0246 (72) 1133

試料名	放流水	受付区分	濃度	水質	受付日	2025年5月20日
採取場所	旗宿処分場浸出水槽	採取者	豊田 祐介			

計 量 項 目	計量単位	計 量 方 法	計量結果	排水基準値
シマジン	mg/l	昭和46年 環境庁告示第59号付表6 (第1) 固相抽出GC-MS法	<0.003	0.03
チオベンカルブ	mg/l	昭和46年 環境庁告示第59号付表6 (第1) 固相抽出GC-MS法	<0.02	0.2
ベンゼン	mg/l	JIS K 0125 5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS法	<0.01	0.1
セレン及びその化合物	mg/l	JIS K 0102-3 26.4 ICP質量分析法	<0.01	0.1
1,4-ジオキサン	mg/l	昭和46年 環境庁告示第59号付表7 (第3) ヘッドスペース・GC-MS法	<0.05	0.5
フェノール類含有量	mg/l	JIS K 0102-4 5.2.2, 5.2.3 蒸留法-4-アミノフェノール吸光光度分析法	<0.05	1
銅含有量	mg/l	JIS K 0102-3 11.6 ICP質量分析法	<0.05	2
亜鉛含有量	mg/l	JIS K 0102-3 12.5 ICP質量分析法	<0.1	2
溶解性鉄含有量	mg/l	昭和49年 環境庁告示第64号 付表2 ICP質量分析法	<0.1	10
溶解性マンガン含有量	mg/l	JIS K 0102-3 15.5 ICP質量分析法	<0.1	10
クロム含有量	mg/l	JIS K 0102-3 24.2.5 ICP質量分析法	<0.05	2
ふっ素及びその化合物	mg/l	JIS K 0102-2 5.5 イオンクロマトグラフィー	<0.5	8
燐含有量	mg/l	JIS K 0102-2 18.4.6 流れ分析法	<0.05	16(8)
ほう素及びその化合物	mg/l	JIS K 0102-3 5.5 ICP発光分光分析法	<0.1	10
アモニア、アモニウム化合物 亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/l	JIS K 0102-2 13.2.2, 13.7, 14.4, 15.8 蒸留-IC法、IC法	0.9	100
ー以下余白ー				
採取月日: 5/20		採取時間: 13:07	天 候: 晴	気 温: 27.0 ℃
				水 温: 20.5 ℃
備 考	<は定量下限値未満を示す () 内の数値は日間平均値を示す			

計 量 証 明 書

No. S2500446 001

東北ポール株式会社白河工場

様

2025年6月11日



計量証明事業登録 福島県 環 第1号(濃度)
計量証明事業登録 福島県 環 第2号(騒音)
計量証明事業登録 福島県 環 第33号(振動)
福島県いわき市常磐湯本町辰ノ口1番地

常 磐 開 発 株 式 会 社

環境計量士 石 森 博 人
T E L 0246 (72) 1133

試料名	河川水	受付区分	濃度	水質	受付日	2025年5月20日
採取場所	旗宿処分場周辺河川水No.1	採取者	豊田 祐介			

計 量 項 目		計量単位	計 量 方 法	計 量 結 果		
水素イオン濃度 (pH)		—	JIS K 0102-1 12 ガラス電極法	7.3 (22.9℃)		
浮遊物質量 (SS)		mg/l	昭和46年 環境庁告示第59号 付表8 ろ過重量法	3.2		
化学的酸素要求量 (COD_Mn)		mg/l	JIS K 0102-1 17.2 滴定法	1.3		
生物化学的酸素要求量 (BOD)		mg/l	JIS K 0102-1 18, 21.4 隔膜電極法	2.7		
n-ヘキサン抽出物質 (鉱物油脂類)		mg/l	JIS K 0102-1 22.4, 附属書D.2 抽出容器による抽出法	<0.5		
n-ヘキサン抽出物質 (動植物油脂類)		mg/l	JIS K 0102-1 22.4, 附属書D.3 抽出容器による抽出法	<0.5		
カドミウム		mg/l	JIS K 0102-3 14.5 I C P質量分析法	<0.0003		
全シアン		mg/l	昭和46年 環境庁告示第59号 付表1 流れ分析法	不検出 (0.05未満)		
有機リン化合物		mg/l	JIS K 0102-4 7.2.3 ガスクロマトグラフィー	不検出 (0.1未満)		
鉛		mg/l	JIS K 0102-3 13.5 I C P質量分析法	<0.001		
六価クロム		mg/l	JIS K 0102-3 24.3.6 I C P質量分析法	<0.002		
砒素		mg/l	JIS K 0102-3 20.5 I C P質量分析法	<0.001		
総水銀		mg/l	昭和46年 環境庁告示第59号 付表2 原子吸光法	<0.00005		
アルキル水銀		mg/l	昭和46年 環境庁告示第59号 付表3 ガスクロマトグラフィー	不検出 (0.0005未満)		
P C B		mg/l	昭和46年 環境庁告示第59号 付表4 ガスクロマトグラフィー	不検出 (0.0005未満)		
トリクロロエチレン		mg/l	JIS K 0125 5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS法	<0.001		
テトラクロロエチレン		mg/l	JIS K 0125 5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS法	<0.001		
1, 1, 1-トリクロロエタン		mg/l	JIS K 0125 5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS法	<0.1		
四塩化炭素		mg/l	JIS K 0125 5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS法	<0.0002		
フェノール類含有量		mg/l	JIS K 0102-4 5.2.2, 5.2.3 蒸留法-4-アミノアンチピリン吸光度分析	<0.005		
採取月日： 5/20		採取時間： 11:52		天 候： 晴	気 温： 25.0 ℃	水 温： 16.5 ℃
備 考	<は定量下限値未満を示す pH型式：TOA DKK HM-30R型					

2/2

計 量 証 明 書

No. S2500446 002

東北ポール株式会社白河工場

様

2025年6月11日



計量証明事業登録 福島県 環 第1号(濃度)
計量証明事業登録 福島県 環 第2号(騒音)
計量証明事業登録 福島県 環 第33号(振動)

福島県いわき市常磐湯本町辰ノ口1番地

常 磐 開 発 株 式 会 社

環境計量士 石 森 博 人

T E L 0246 (72) 1133

試料名	河川水	受付区分	濃度	水質	受付日	2025年5月20日
採取場所	旗宿処分場周辺河川水No.2	採取者	豊田 祐介			

計 量 項 目		計量単位	計 量 方 法	計 量 結 果	
水素イオン濃度 (pH)		—	JIS K 0102-1 12 ガラス電極法	7.2(22.9℃)	
浮遊物質質量(SS)		mg/l	昭和46年 環境庁告示第59号 付表8 ろ過重量法	5.0	
化学的酸素要求量 (COD_Mn)		mg/l	JIS K 0102-1 17.2 滴定法	3.3	
生物化学的酸素要求量 (BOD)		mg/l	JIS K 0102-1 18, 21.4 隔膜電極法	2.7	
n-ヘキサン抽出物質 (鉱物油脂類)		mg/l	JIS K 0102-1 22.4, 附属書D.2 抽出容器による抽出法	<0.5	
n-ヘキサン抽出物質 (動植物油脂類)		mg/l	JIS K 0102-1 22.4, 附属書D.3 抽出容器による抽出法	<0.5	
カドミウム		mg/l	JIS K 0102-3 14.5 I C P質量分析法	<0.0003	
全シアン		mg/l	昭和46年 環境庁告示第59号 付表1 流れ分析法	不検出(0.05未満)	
有機燐化合物		mg/l	JIS K 0102-4 7.2.3 ガスクロマトグラフィー	不検出(0.1未満)	
鉛		mg/l	JIS K 0102-3 13.5 I C P質量分析法	<0.001	
六価クロム		mg/l	JIS K 0102-3 24.3.6 I C P質量分析法	<0.002	
砒素		mg/l	JIS K 0102-3 20.5 I C P質量分析法	<0.001	
総水銀		mg/l	昭和46年 環境庁告示第59号 付表2 原子吸光法	<0.00005	
アルキル水銀		mg/l	昭和46年 環境庁告示第59号 付表3 ガスクロマトグラフィー	不検出(0.0005未満)	
P C B		mg/l	昭和46年 環境庁告示第59号 付表4 ガスクロマトグラフィー	不検出(0.0005未満)	
トリクロロエチレン		mg/l	JIS K 0125 5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS法	<0.001	
テトラクロロエチレン		mg/l	JIS K 0125 5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS法	<0.001	
1, 1, 1-トリクロロエタン		mg/l	JIS K 0125 5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS法	<0.1	
四塩化炭素		mg/l	JIS K 0125 5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS法	<0.0002	
フェノール類含有量		mg/l	JIS K 0102-4 5.2.2, 5.2.3 蒸留法-4-アミノアンチピリン吸光光度分析	<0.005	
採取月日: 5/20		採取時間: 12:02	天 候: 晴	気 温: 25.0 ℃	水 温: 17.0 ℃
備 考	<は定量下限値未満を示す pH型式: T O A D K K H M-30R型				

N o. S2500446 002

2025年6月11日



計 量 証 明 書

No. S2500446 003

東北ポール株式会社白河工場

様

2025年6月11日



計量証明事業登録 福島県 環 第1号(濃度)
計量証明事業登録 福島県 環 第2号(騒音)
計量証明事業登録 福島県 環 第33号(振動)

福島県いわき市常磐湯本町辰ノ口1番地

常 磐 開 発 株 式 会 社

環境計量士 石 森 博 人

T E L 0246 (72) 1133

試料名	河川水	受付区分	濃度 水質	受付日	2025年5月20日
採取場所	旗宿処分場周辺河川水No.3	採取者	豊田 祐介		

計 量 項 目	計量単位	計 量 方 法	計 量 結 果
水素イオン濃度 (pH)	—	JIS K 0102-1 12 ガラス電極法	7.3(22.9℃)
浮遊物質 (SS)	mg/l	昭和46年 環境庁告示第59号 付表8 ろ過重量法	23
化学的酸素要求量 (COD_Mn)	mg/l	JIS K 0102-1 17.2 滴定法	5.8
生物化学的酸素要求量 (BOD)	mg/l	JIS K 0102-1 18, 21.4 隔膜電極法	3.4
n-ヘキサン抽出物質 (鉱物油脂類)	mg/l	JIS K 0102-1 22.4, 附属書D.2 抽出容器による抽出法	<0.5
n-ヘキサン抽出物質 (動植物油脂類)	mg/l	JIS K 0102-1 22.4, 附属書D.3 抽出容器による抽出法	<0.5
カドミウム	mg/l	JIS K 0102-3 14.5 ICP質量分析法	<0.0003
全シアン	mg/l	昭和46年 環境庁告示第59号 付表1 流れ分析法	不検出(0.05未満)
有機燐化合物	mg/l	JIS K 0102-4 7.2.3 ガスクロマトグラフィー	不検出(0.1未満)
鉛	mg/l	JIS K 0102-3 13.5 ICP質量分析法	0.001
六価クロム	mg/l	JIS K 0102-3 24.3.6 ICP質量分析法	<0.002
砒素	mg/l	JIS K 0102-3 20.5 ICP質量分析法	<0.001
総水銀	mg/l	昭和46年 環境庁告示第59号 付表2 原子吸光法	<0.00005
アルキル水銀	mg/l	昭和46年 環境庁告示第59号 付表3 ガスクロマトグラフィー	不検出(0.0005未満)
PCB	mg/l	昭和46年 環境庁告示第59号 付表4 ガスクロマトグラフィー	不検出(0.0005未満)
トリクロロエチレン	mg/l	JIS K 0125 5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS法	<0.001
テトラクロロエチレン	mg/l	JIS K 0125 5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS法	<0.001
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	JIS K 0125 5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS法	<0.1
四塩化炭素	mg/l	JIS K 0125 5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS法	<0.0002
フェノール類含有量	mg/l	JIS K 0102-4 5.2.2, 5.2.3 蒸留法-4-アミノアンチピリン吸光光度分析	<0.005

採取月日: 5/20 採取時間: 12:13 天 候: 晴 気 温: 25.0 ℃ 水 温: 18.0 ℃

備 考

<は定量下限値未満を示す
pH型式: TOA DKK HM-30R型

計 量 証 明 書

No. S2500446 003

東北ポール株式会社白河工場

様

2025年6月11日



計量証明事業登録 福島県 環 第1号(濃度)
計量証明事業登録 福島県 環 第2号(騒音)
計量証明事業登録 福島県 環 第33号(振動)

福島県いわき市常磐湯本町辰ノ口1番地

常 磐 開 発 株 式 有 限 公 司

環境計量士 石 森 博 人
T E L 0246 (72) 1133

試料名	河川水	受付区分	濃度	水質	受付日	2025年5月20日
採取場所	旗宿処分場周辺河川水No.3	採取者	豊田 祐介			

計 量 項 目	計量単位	計 量 方 法	計 量 結 果
銅	mg/l	JIS K 0102-3 11.6 I C P 質量分析法	<0.01
全亜鉛	mg/l	JIS K 0102-3 12.5 I C P 質量分析法	0.004
溶解性鉄含有量	mg/l	昭和49年 環境庁告示第64号 付表2 I C P 質量分析法	0.4
溶解性マンガン含有量	mg/l	JIS K 0102-3 15.5 I C P 質量分析法	<0.02
クロム含有量	mg/l	JIS K 0102-3 24.2.5 I C P 質量分析法	<0.02
ふっ素	mg/l	JIS K 0102-2 5.5 イオンクロマトグラフィー	<0.08
*大腸菌数	CFU/100ml	JIS K 0102-5 5.6.2 特定酵素基質培地平板培養法	28
全リン	mg/l	JIS K 0102-2 18.4.6 流れ分析法	0.067
ー以下余白ー			
採取月日: 5/20	採取時間: 12:13	天 候: 晴	気 温: 25.0 ℃
			水 温: 18.0 ℃
備 考	*印は、計量法第107条の登録対象項目外 <は定量下限値未達を示す		

計 量 証 明 書

No. S2500446 004

東北ポール株式会社白河工場

様

2025年6月11日



計量証明事業登録 福島県 環 第1号(濃度)
計量証明事業登録 福島県 環 第2号(騒音)
計量証明事業登録 福島県 環 第33号(振動)
福島県いわき市常磐湯本町辰ノ口1番地

常 磐 開 発 株 式 会 社

環境計量士 石 森 博 人
TEL 0246 (72) 1133

試料名	河川水	受付区分	濃度 水質	受付日	2025年5月20日
採取場所	旗宿処分場周辺河川水No.4	採取者	豊田 祐介		

計 量 項 目		計量単位	計 量 方 法	計 量 結 果	
水素イオン濃度 (pH)		—	JIS K 0102-1 12 ガラス電極法	7.3(22.9℃)	
浮遊物質質量(SS)		mg/l	昭和46年 環境庁告示第59号 付表8 ろ過重量法	6.6	
化学的酸素要求量 (COD_Mn)		mg/l	JIS K 0102-1 17.2 滴定法	3.9	
生物化学的酸素要求量 (BOD)		mg/l	JIS K 0102-1 18, 21.4 隔膜電極法	2.0	
n-ヘキサン抽出物質 (鉱物油脂類)		mg/l	JIS K 0102-1 22.4, 附属書D.2 抽出容器による抽出法	<0.5	
n-ヘキサン抽出物質 (動植物油脂類)		mg/l	JIS K 0102-1 22.4, 附属書D.3 抽出容器による抽出法	<0.5	
カドミウム		mg/l	JIS K 0102-3 14.5 I C P質量分析法	<0.0003	
全シアン		mg/l	昭和46年 環境庁告示第59号 付表1 流れ分析法	不検出(0.05未満)	
有機燐化合物		mg/l	JIS K 0102-4 7.2.3 ガスクロマトグラフィー	不検出(0.1未満)	
鉛		mg/l	JIS K 0102-3 13.5 I C P質量分析法	<0.001	
六価クロム		mg/l	JIS K 0102-3 24.3.6 I C P質量分析法	<0.002	
砒素		mg/l	JIS K 0102-3 20.5 I C P質量分析法	<0.001	
総水銀		mg/l	昭和46年 環境庁告示第59号 付表2 原子吸光法	<0.00005	
アルキル水銀		mg/l	昭和46年 環境庁告示第59号 付表3 ガスクロマトグラフィー	不検出(0.0005未満)	
P C B		mg/l	昭和46年 環境庁告示第59号 付表4 ガスクロマトグラフィー	不検出(0.0005未満)	
トリクロロエチレン		mg/l	JIS K 0125 5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS法	<0.001	
テトラクロロエチレン		mg/l	JIS K 0125 5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS法	<0.001	
1, 1, 1-トリクロロエタン		mg/l	JIS K 0125 5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS法	<0.1	
四塩化炭素		mg/l	JIS K 0125 5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS法	<0.0002	
フェノール類含有量		mg/l	JIS K 0102-4 5.2.2, 5.2.3 蒸留法-4-アミノアンチピリン吸光光度分析	<0.005	
採取月日: 5/20		採取時間: 12:23		天 候: 晴	気 温: 25.0 ℃
水 温: 18.0 ℃					
備 考	<は定量下限値未満を示す pH型式: T O A D K K H M-30R型				

N o. S2500446 004

2025年6月11日

