

北上工場 産業廃棄物処理施設 維持管理記録
(2026年3月)

1. 処分場の種類

種類	管理型
----	-----

2. 処理実績

産業廃棄物の種類	処理量 (m³)
汚泥(レイタンス)	0.0
合計	0.0

3. 残余埋立容量

算定日	残余埋立容量 (m³)
2025年4月	623

4. 最終処分場の点検結果


点検項目	点検日	点検結果	措置を講じた日	措置の内容
擁壁等	日常点検	異常なし	—	—
調節池		異常なし	—	—
浸出液 処理設備		異常なし	—	—
遮水シート		異常なし	—	—
防凍	該当設備なし			

5. 水質調査に関する項目

(1) 放流水, 井戸水 別紙 3月 計量証明書

6. 水質悪化に対する措置

措置を講じた日	措置の内容
—	—



計量証明書

W-075083-001

令和 8 年 3 月 25 日

東北ポール株式会社 北上工場 様

株 本 科学 大東 環境 科学
〒 020-0836 盛岡市津志田西一丁目2-23
総合技術センター
〒 028-3621 紫波郡矢巾町大字広宮沢1-265
TEL 019-698-2671 FAX 019-697-1660
計量証明事業登録番号 岩手県第51号(濃度)
環境計量士 徳田 武


試料採取年月日	令和 8 年 3 月 11 日	9 時 52 分
天候・気温・水温	前日 曇	当日 曇 気温 6.9℃ 水温 9.4℃
試料採取場所又は 試料の名称	廃棄物処分場	
試料の種類	放流水	
試料の外観・臭気等		
試料採取者	当社 村田 光雄	
試料受付年月日	令和 8 年 3 月 11 日	

貴依頼による濃度に係る計量証明の結果を次の通り報告致します。

担当者 徳田 武

計量の対象	計量証明の結果	計量の方法
水素イオン濃度 (pH)	7.1 (19.3 ℃)	JIS K 0102-1 12
生物化学的酸素要求量 (BOD)	1.7 mg/L	JIS K 0102-1 18及び21.4
化学的酸素要求量 (COD)	4.6 mg/L	JIS K 0102-1 17.2
浮遊物質 (SS)	6 mg/L	昭和46年環境庁告示第59号付表8
窒素含有量	1.8 mg/L	JIS K 0102-2 17.5 (JIS K 0170-3 6.3.4)
	以下 余 白	

(株)大東環境科学



計量証明書

W-075083-002

令和 8 年 3 月 25 日

東北ポール株式会社 北上工場 様

科学大株
学東式
印環合
社境社
株
本
大東環境科学

〒 020-0836 盛岡市津志田西一丁目2-23

総合技術センター

〒 028-3621 紫波郡矢巾町大字広宮沢1-265

TEL 019-698-2671 FAX 019-697-1660

計量証明事業登録番号 岩手県第51号(濃度)

環境計量士

徳田 武



試料採取年月日	令和 8 年 3 月 11 日	10 時 00 分
天候・気温・水温	前日 曇 当日 曇	気温 6.9℃ 水温 11.5℃
試料採取場所又は 試料の名称	廃棄物処分場 監視用井戸 処分場側井戸	
試料の種類	地下水	
試料の外観・臭気等		
試料採取者	当社 村田 光雄	
試料受付年月日	令和 8 年 3 月 11 日	

貴依頼による濃度に係る計量証明の結果を次の通り報告致します。

担当者 徳田 武

計量の対象	計量証明の結果	計量の方法
* 電気伝導率 (EC)	24.9 mS/m	JIS K 0102-1 13
塩化物イオン (Cl ⁻)	14.1 mg/L	JIS K 0102-2 6.3
	以下 余 白	
*印の対象は、計量法第107条の計量対象外		

(株)大東環境科学




計量証明書

W-075083-003

令和 8 年 3 月 25 日

東北ポール株式会社 北上工場 様



株 本 大東環境科学

〒 020-0836 盛岡市津志田西一丁目2-23

総合技術センター

〒 028-3621 紫波郡矢巾町大字広宮沢1-265

TEL 019-698-2671 FAX 019-697-1660

計量証明事業登録番号 岩手県第51号(濃度)

環境計量士

徳田 武



試料採取年月日	令和 8 年 3 月 11 日	10 時 08 分
天候・気温・水温	前日 曇 当日 曇	気温 4.0℃ 水温 9.7℃
試料採取場所又は 試料の名称	廃棄物処分場 監視用井戸 水路側井戸	
試料の種類	地下水	
試料の外観・臭気等		
試料採取者	当社 村田 光雄	
試料受付年月日	令和 8 年 3 月 11 日	

貴依頼による濃度に係る計量証明の結果を次の通り報告致します。

担当者 徳田 武

計量の対象	計量証明の結果	計量の方法
* 電気伝導率 (EC)	20.1 mS/m	JIS K 0102-1 13
塩化物イオン (Cl ⁻)	17.5 mg/L	JIS K 0102-2 6.3
	以下 余 白	
*印の対象は、計量法第107条の計量対象外		

(株)大東環境科学